２０２６年９月維持管理の状況（環境省令で定める事項）

第一処分場　施設点検結果

点検日：２０２６年9月2日

場　　所	管理項目	評価（○/×）	備　　考
擁壁	本体のひび割れ･亀裂	○	
	本体の沈下･浮上	○	
	本体の変位･変形	○	
開渠等集排水施設	土砂の滞留状況	○	
	ひび割れ・亀裂	○	
浸出水処理施設	浸出水の状況（水質、臭い、色等）	○	第二処分場と共有
	調整槽の状況	○	
	浸出液の処理状況	○	
	放流水の状況（色、臭い、浮遊物質の発生）	○	
	機器の運転状況の確認	○	
	機器定期点検（ポンプ、弁等の作動）	○	
	消火器	○	
遮水工	周辺のひび割れ･亀裂・沈下･浮上	○	
覆土（アスファルト）	ひび割れ、水漏れ	○	
囲障設備	本体及び基礎の破損・傾斜	○	
	ごみの付着・汚れ	○	
そ族・害虫	そ族・害虫の発生	○	

第二処分場　施設点検結果

点検日：2026年9月2日

場　　所	管理項目	評価（○/×）	備　　考
擁壁	本体のひび割れ･亀裂	○	
	本体の沈下･浮上	○	
	本体の変位･変形	○	
開渠等集排水施設	土砂の滞留状況	○	
	ひび割れ・亀裂	○	
浸出水処理施設	浸出水の状況（水質、臭い、色等）	○	第一処分場と共有
	調整槽の状況	○	
	浸出液の処理状況	○	
	放流水の状況（色、臭い、浮遊物質の発生）	○	
	機器の運転状況の確認	○	
	機器定期点検（ポンプ、弁等の作動）	○	
	消火器	○	
覆土（アスファルト）	ひび割れ、水漏れ	○	
囲障設備	本体及び基礎の破損・傾斜	○	
	ごみの付着・汚れ	○	
そ族・害虫	そ族・害虫の発生	○	

放流水（第一処分場・第二処分場合流水）　水質分析結果

採水日：　令和８年　９月２日

分析結果が得られた日：　令和８年１０月６日

項　目	基準値	分析値	評価
アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出せず	○
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005mg/L	検出せず	○
カドミウムおよびその化合物	0.1mg/L	検出せず	○
鉛およびその化合物	0.1mg/L	検出せず	○
有機燐化合物	0.2mg/L	検出せず	○
六価クロム化合物	0.5mg/L	検出せず	○
砒素およびその化合物	0.1mg/L	検出せず	○
シアン化合物	1mg/L	検出せず	○
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L	検出せず	○
トリクロロエチレン	0.1mg/L	検出せず	○
テトラクロロエチレン	0.1mg/L	検出せず	○
ジクロロメタン	0.2mg/L	検出せず	○
四塩化炭素	0.02mg/L	検出せず	○
1,2―ジクロロエタン	0.04mg/L	検出せず	○
1,1―ジクロロエチレン	1mg/L	検出せず	○
シス―1,2―ジクロロエチレン	0.4mg/L	検出せず	○
1,1,1―トリクロロエタン	3mg/L	検出せず	○
1,1,2―トリクロロエタン	0.06mg/L	検出せず	○
1,3―ジクロロプロペン	0.02mg/L	検出せず	○
1,4ジオキサン	0.5mg/L	検出せず	○
チウラム	0.06mg/L	検出せず	○
シマジン	0.03mg/L	検出せず	○
チオベンカルブ	0.2mg/L	検出せず	○
ベンゼン	0.1mg/L	検出せず	○
セレンおよびその化合物	0.1mg/L	検出せず	○
ほう素およびその化合物	10mg/L	0.85mg/L	○
ふっ素およびその化合物	8mg/L	3.7mg/L	○
アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物および硝酸化合物[注2)]	100mg	6.9mg/L	○
水素イオン濃度（pH）	5.8 ～ 8.6	7.2	○
生物化学的酸素要求量（BOD）	25mg/L	3.2mg/L	○
化学的酸素要求量（COD）	25mg/L	5.9mg/L	○
浮遊物質量（SS）	60mg/L	4mg/L	○
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5mg/L	検出せず	○
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	5mg/L	0.8mg/L	○
フェノール類含有量	0.5mg/L	検出せず	○
銅含有量	1mg/L	検出せず	○
亜鉛含有量	1mg/L	検出せず	○
溶解性鉄含有量	3mg/L	検出せず	○
溶解性マンガン含有量	1mg/L	検出せず	○
クロム含有量	2mg/L	検出せず	○
大腸菌群数	800CFU/ml	検出せず	○
窒素含有量	120mg/L	0.43mg/L	○
燐含有量	16mg/L	検出せず	○
ダイオキシン類	10pg-Teq/L	0.00053pg-Teq/L	○

注 2）1L につきアンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量として

注 3）浸出液処理設備は当処分場（第二処分場）と第一処分場の共有設備であり、放流水は2つの処分場浸出液の混合された処理水です。

※分析値の“検出せず”表記は定量下限値未満の分析結果

第一処分場　地下水　水質分析結果

採水日：　令和８年　９月２日

分析結果が得られた日：　令和８年１０月６日

項　目	基準値	上流側（E1-1井戸）分析値	評価（○/×）	下流側（E3-1井戸）分析値	評価（○/×）
アルキル水銀	検出されないこと	検出せず	○	検出せず	○
総水銀	0.0005mg/L	検出せず	○	検出せず	○
カドミウム	0.01mg/L	検出せず	○	検出せず	○
鉛	0.01mg/L	検出せず	○	検出せず	○
六価クロム	0.05mg/L	検出せず	○	検出せず	○
砒素	0.01mg/L	0.009mg/L	○	検出せず	○
全シアン	検出されないこと	検出せず	○	検出せず	○
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出せず	○	検出せず	○
トリクロロエチレン	0.03mg/L	検出せず	○	0.002mg/L	○
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	検出せず	○	検出せず	○
ジクロロメタン	0.02mg/L	検出せず	○	検出せず	○
四塩化炭素	0.002mg/L	検出せず	○	検出せず	○
1,2―ジクロロエタン	0.004mg/L	検出せず	○	検出せず	○
1,1―ジクロロエチレン	0.1mg/L	検出せず	○	検出せず	○
1,2―ジクロロエチレン	0.04mg/L	検出せず	○	検出せず	○
1,1,1―トリクロロエタン	1mg/L	検出せず	○	検出せず	○
1,1,2―トリクロロエタン	0.006mg/L	検出せず	○	検出せず	○
1,3―ジクロロプロペン	0.002mg/L	検出せず	○	検出せず	○
1,4ジオキサン	0.05mg/L	検出せず	○	検出せず	○
クロロエチレン	0.002mg/L	検出せず	○	検出せず	○
チウラム	0.006mg/L	検出せず	○	検出せず	○
シマジン	0.003mg/L	検出せず	○	検出せず	○
チオベンカルブ	0.02mg/L	検出せず	○	検出せず	○
ベンゼン	0.01mg/L	検出せず	○	検出せず	○
セレン	0.01mg/L	検出せず	○	0.008mg/L	○
ほう素およびその化合物	1mg/L	0.33mg/L	○	2.6mg/L	×※1
ふっ素およびその化合物	0.8mg/L	検出せず	○	検出せず	○
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L	検出せず	○	24mg/L	×※1
ダイオキシン類	1pg-Teq/L	0.023pg-Teq/L	○	0.024pg-Teq/L	○
電気伝導率		40	○	68	○
塩素イオン		53	○	21	○

※分析値の“検出せず”表記は定量下限値未満の分析結果

※1近傍井戸で揚水中

第二処分場　地下水　水質分析結果

採水日：　令和８年　９月２日

分析結果が得られた日：　令和８年１０月６日

項　目	基準値	上流側（C 井戸）分析値	評価（〇/×）	下流側（D 井戸）分析値	評価（〇/×）
アルキル水銀	検出されないこと	検出せず	〇	検出せず	〇
総水銀	0.0005mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
カドミウム	0.01mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
鉛	0.01mg/L	0.001mg/L	〇	検出せず	〇
六価クロム	0.05mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
砒素	0.01mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
全シアン	検出されないこと	検出せず	〇	検出せず	〇
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出せず	〇	検出せず	〇
トリクロロエチレン	0.03mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
ジクロロメタン	0.02mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
四塩化炭素	0.002mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
1,2―ジクロロエタン	0.004mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
1,1―ジクロロエチレン	0.1mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
1,2―ジクロロエチレン	0.04mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
1,1,1―トリクロロエタン	1mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
1,1,2―トリクロロエタン	0.006mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
1,3―ジクロロプロペン	0.002mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
1,4ジオキサン	0.05mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
クロロエチレン	0.002mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
チウラム	0.006mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
シマジン	0.003mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
チオベンカルブ	0.02mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
ベンゼン	0.01mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
セレン	0.01mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
ほう素およびその化合物	1mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
ふっ素およびその化合物	0.8mg/L	検出せず	〇	検出せず	〇
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L	0.07mg/L	〇	1.4mg/L	〇
ダイオキシン類	1pg-Teq/L	0.057pg-Teq/L	〇	0.025pg-Teq/L	〇
電気伝導率		23	〇	63	〇
塩素イオン		6.2	〇	16	〇

※分析値の“検出せず”表記は定量下限値未満の分析結果